

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3112

Utstedt: 18.12.2014

Fornyet: 30.01.2020

Gyldig til: 01.02.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM 9000E II termostatiske kar- og dusjbatierier

er i samsvar med kravene i

- › EN 1111
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora
Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora
Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM 9000E II termostatiske kar- og dusjbatierier.

Følgende modeller inngår:

- FMM 8210 2500 – dusjtermostat med utløp ned
- FMM 8211 2500 – dusjtermostat med utløp opp
- FMM 8200 2500 – kar- og dusjtermostat svingbart utløp

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Monica S. Nodland

Sertifiseringsleder Monica S. Nodland

