



Produktsertifikat

Nr. 1550

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Termostatisk dusjbatteri, type Oras Optima 7161

er i samsvar med kravene i

NS-EN 1111

Tungmetallutlekking og merking etter NKB Produktregler 4

Produktet er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Oras Armatur AS

Smeltinggaten 1

0195 Oslo

Produsent:

Oras OY

SF-26191 Rauma

Utstedt : 29.09.2010

Fornyet: 11.12.2015

Gyldig frem til: 01.01.2021

Oras OY har kontrollavtale med VTT i Finland.



Steinar Klubben Nilsen
Sertifiseringsleder