

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3515

Utstedt: 14.12.2018

Revidert: 27.03.2020

Gyldig til: 01.01.2024

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe Minta, Minta Touch, Flair og Vento ettgreps kjøkkenbatterier med uttrekkbar hånddusj

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer  
Tyskland

### Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda  
3850 Albergaria-a-Velha  
Portugal

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning og uttrekkbar hånddusj, type Minta, Minta Touch, Flair og Vento.

Følgende modeller inngår:

30276xx2, 30348xx1, 30349xx1, 30438xx0, 30439xx0,  
31358xx2, 32322xx2, 32321xx2 og 32455xx1

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen, Sertifiseringsleder