

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1585

Utstedt: 13.01.2011

Fornyet: 07.09.2021

Gyldig til: 01.10.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Damixa Space ettgreps servantbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS  
Hvidkærvej 48  
5250 Odense SV, Danmark

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1005 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 06.09.2021.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Damixa Space ettgreps servantbatteri med sertifisert til-  
slutning.

Følgende modell inngår:

- › 1002100

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-  
ning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

